

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)**
Số 234/TBMT-DBD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 21 tháng 04 năm 2026


THÔNG BÁO MỜI THẦU/THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Tên đơn vị: **Công Ty Cổ Phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar).**

Địa chỉ: Số 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quy Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai.

Công Ty Cổ Phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar) thông báo mời thầu với các thông tin như sau:

- Tên gói thầu: lắp đặt đường ống thông gió cho hệ thống 3 máy nén khí 160kW.
- Thời gian:
 - Thời gian gửi thư mời: Từ **10h00** ngày **21/04/2026**.
 - Thời gian Nhà thầu/NCC gửi xác nhận tham gia, trước **11h00** ngày **23/04/2026**.
 - Thời gian các Nhà thầu/NCC có phản hồi, làm rõ thông tin từ ngày **23/04/2026** đến **09h00** ngày **01/04/2026**.
 - Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ **09h00** ngày **26/04/2026**.
 - Thời gian kết thúc nhận Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ chào giá: **09h00** ngày **28/04/2026**.
 - Thời gian mở Hồ sơ dự thầu/ Hồ sơ chào giá: **09h30** ngày **28/04/2026**.
- Phương thức nhận/gửi hồ sơ/làm rõ thông tin:
 - Cách thức Nhà thầu/NCC nhận hồ sơ yêu cầu: Nhà thầu/NCC gửi thông báo xác nhận tham dự gói thầu bằng email chính thức của Nhà thầu/NCC (có kèm bản scan: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Thỏa thuận bảo mật thông tin đã ký, Đơn dự thầu, Giấy phép bán hàng,...) đến email: **banqlda@bidiphar.com** và nhận Hồ sơ yêu cầu qua email.
 - Cách thức Nhà thầu/NCC làm rõ thông tin: Qua email **banqlda@bidiphar.com**.
 - Cách thức Nhà thầu/NCC nộp hồ sơ dự thầu/hồ sơ chào giá: Nộp qua trang web đấu thầu của Bidiphar: **muasam.bidiphar.com** hoặc qua email **muasam@bidiphar.com**.
- Điện thoại liên lạc của người phụ trách gói thầu: Trần Văn Đông – 0905976839.

Công Ty Cổ Phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar) kính mời các nhà thầu tham dự gói thầu nêu trên. 

**TL.TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG QLDA**



TRẦN QUANG HÒA

HỒ SƠ YÊU CẦU**I. Thông tin gói thầu:**

Tên gói thầu: lắp đặt đường ống thông gió cho hệ thống 3 máy nén khí 160kW.

Chi tiết vật tư lắp đặt:

STT	Nội Dung	ĐVT	SL	Chi Chú
1	Ống CN 800 x 700 (Thép mạ kẽm dày 0.75 mm)	M	6	
2	Ống CN 1200 x 450 (Thép mạ kẽm dày 0.75 mm)	M	0,5	
3	Ống CN 1200 x 850 (Thép mạ kẽm dày 0.75 mm)	M	4,5	
4	Ống CN 1500 x 1000 (Thép mạ kẽm dày 0.75 mm)	M	3,5	
5	Ống OD 1120 (Thép mạ kẽm dày 0.75 mm)	M	3	
6	Đôi tiết diện CN 1200 x 850 / CN 800x700 (Thép mạ kẽm dày 0.75 mm)	Cái	2	
7	Đôi tiết diện CN 1500 x 1000 / CN 1200 x 850 (Thép mạ kẽm dày 0.75 mm)	Cái	2	
8	Đôi tiết diện CN 1500 x 1000 / OD 1120 (Thép mạ kẽm dày 0.75 mm)	Cái	2	
9	Bít đầu ống CN 800 x 700 (Thép mạ kẽm dày 0.75 mm)	Cái	2	
10	Chụp hút CN 1900 x 1000 x 620 (Thép mạ kẽm dày 0.75 mm)	Cái	6	
11	Van khóa tay CN 1200 x 450 (Thép mạ kẽm dày 0.75 - 1.2 mm)	Cái	4	
12	Co 90 độ OD 1120 (Thép mạ kẽm dày 0.7 5mm)	Cái	2	
13	Nón che mưa OD 1600 (Thép mạ kẽm dày 0.75 mm , thép la 50 x 5 mm sơn 2 lớp)	Cái	2	
14	Ống chống rung và đai bắt OD 1120	Cái	2	
15	Mặt bích bắt ống OD 1120 (Thép la 50 x 5 mm sơn 2 lớp)	Cái	4	
16	Quạt hướng trục gián tiếp MoDel : AXFB 1120 Lưu Lượng : 45.000 m3/h. Áp Suất : 250Pa. Công Suất : 11 Kw. Vật liệu chế tạo : - Vỏ quạt : Thép dày 2 mm. - Cánh quạt : Nhôm đúc , cân bằng động theo TC G6.0.	Cái	2	



STT	Nội Dung	ĐVT	SL	Chi Chú
	- Motor Elektrim nhập khẩu Singapore - Tất cả sơn 2 lớp.			
17	Chân đỡ quạt (Thép V50 sơn 2 lớp)	Cái	2	
18	Tủ điều khiển 02 quạt hút hoạt động độc lập <u>Vật liệu chế tạo</u> : - Tủ được làm bằng tole sơn tĩnh điện. - Linh kiện lắp đặt Mitsubishi hoặc LS	Cái	1	
19	Dây điện điều khiển từ tủ đến quạt - Dây Cadivi 4 x 4 mm2 và ống mềm PVC	M	15	
20	Dây điện điều khiển từ trạm nguồn đến tủ quạt - Dây Cadivi 4 x 10 mm2 và ống mềm PVC	M	10	
21	Vật tư phụ (Sắt V gia cố ống, ty ren, ron keo, Boulong, xi măng trám lỗ tường...)	Cụm	1	
22	Chi phí vận chuyển và lắp đặt * Chi phí vận chuyển ống, co, chụp hút, quạt đến công trình. * Chi phí nhân công lắp đặt , lưu trú và đi lại. * Máy móc và giàn giáo hỗ trợ	Cụm	1	

NGƯỜI BIÊN SOẠN



TRẦN VĂN ĐÔNG

